

富里市の水道水における放射線量の測定結果について

富里市の水道水について、平成23年3月24日以降に採水した浄水及び地下水の「放射性ヨウ素131」及び「放射性セシウム」の測定結果は下記のとおりです。

なお、現在、富里市では週1回の放射性物質の測定を実施し、また、当市が受水する水を浄化している柏井浄水場では毎日実施しておりますが、平成23年4月上旬以降、放射性物質（放射性ヨウ素・放射性セシウム）の検出はなく、水質は安定しております。

【平成23年分】

単位 Bq/kg

浄水場及び地下水	採水日	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム
富里市浄水場	12月26日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	12月19日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	12月12日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	12月5日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	11月28日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	11月21日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	11月14日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	11月7日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	10月31日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	10月24日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	10月17日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	10月11日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	10月3日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	9月26日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	9月20日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	9月12日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	9月5日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	8月29日	検出せず	検出せず

富里市の水道水における放射線量の測定結果について

単位 Bq/kg

浄水場及び地下水	採水日	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム
富里市浄水場	8月22日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	8月15日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	8月8日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	8月1日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	7月25日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	7月19日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	7月11日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	7月4日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	6月27日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	6月20日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	6月13日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	6月6日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	5月31日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	5月24日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	5月17日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	5月9日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	4月28日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	4月21日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	4月14日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	4月8日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	4月7日	15	検出せず
富里市浄水場	4月6日	15	検出せず
富里市浄水場	4月5日	20	検出せず
富里市浄水場	4月4日	検出せず	検出せず
富里市浄水場	4月3日	14	検出せず
富里市浄水場	4月2日	13	検出せず
富里市浄水場	4月1日	11	検出せず

富里市の水道水における放射線量の測定結果について

単位 Bq/kg

浄水場及び地下水	採水日	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム
富里市浄水場	3月31日	17	検出せず
富里市浄水場	3月30日	38	検出せず
富里市浄水場	3月29日	28	検出せず
富里市浄水場	3月28日	69	検出せず
富里市浄水場	3月27日	40	検出せず
富里市浄水場	3月26日	45	検出せず
富里市浄水場	3月25日	48	検出せず
富里市浄水場	3月24日	20	検出せず
第1号井戸（富里市浄水場内）	3月24日	検出せず	検出せず
第2号井戸（富里市七栄）	3月24日	検出せず	検出せず
第3号井戸（富里市七栄）	3月24日	検出せず	検出せず
第4号井戸（富里市七栄）	3月24日	検出せず	検出せず
第5号井戸（富里市七栄）	3月24日	検出せず	検出せず