

令和 4 年度 第1期浸出液処理施設 放流水 水質

検査項目\採取日	単位	R4. 4. 18	R4. 5. 24	R4. 6. 13	R4. 7. 27	R4. 8. 23	R4. 9. 1	R4. 10. 18	R4. 11. 14	R4. 12. 12	R5. 1. 17	R5. 2. 13	R5. 3. 15
※は施設維持管理業務での測定		R4. 4. 7	R4. 5. 5	R4. 6. 2	R4. 7. 7	R4. 8. 4	R4. 9. 1	R4. 10. 6	R4. 11. 2	R4. 12. 1	R5. 1. 5	R5. 2. 2	R5. 3. 2
水素イオン濃度	－	7. 6	8. 1	7. 8	7. 8	7. 9	7. 5	8. 0	8. 1	8. 0	7. 9	7. 9	8. 5
※水素イオン濃度	－	8. 2	8. 0	7. 9	7. 9	7. 8	8. 2	8. 0	7. 9	7. 7	8. 2	8. 1	8. 4
シアン化合物	mg/L	0. 1未満	－	－	0. 1未満	－	－	0. 1未満	－	－	0. 1未満	－	－
有機磷化合物	mg/L	0. 1未満	－	－	0. 1未満	－	－	0. 1未満	－	－	0. 1未満	－	－
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0. 0005未満	－	－	0. 0005未満	－	－	0. 0005未満	－	－	0. 0005未満	－	－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 005未満	－	－	0. 005未満	－	－	0. 005未満	－	－	0. 005未満	－	－
鉛及びその化合物	mg/L	0. 05未満	－	－	0. 05未満	－	－	0. 05未満	－	－	0. 05未満	－	－
砒素及びその化合物	mg/L	0. 005未満	－	－	0. 005未満	－	－	0. 005未満	－	－	0. 005未満	－	－
六価クロム化合物	mg/L	0. 05未満	－	－	0. 05未満	－	－	0. 05未満	－	－	0. 05未満	－	－
P C B	mg/L	0. 0005未満	－	－	0. 0005未満	－	－	0. 0005未満	－	－	0. 0005未満	－	－
トリクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	－	－	0. 001未満	－	－	0. 001未満	－	－	0. 001未満	－	－
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 0005未満	－	－	0. 0005未満	－	－	0. 0005未満	－	－	0. 0005未満	－	－
アルキル水銀化合物	mg/L	0. 0005未満	－	－	0. 0005未満	－	－	0. 0005未満	－	－	0. 0005未満	－	－
フェノール類含有量	mg/L	0. 05未満	－	－	0. 05未満	－	－	0. 05未満	－	－	0. 05未満	－	－
ふっ素及びその化合物	mg/L	0. 15未満	－	－	0. 15未満	－	－	0. 15未満	－	－	0. 15未満	－	－
クロム含有量	mg/L	0. 02未満	－	－	0. 02未満	－	－	0. 02未満	－	－	0. 02未満	－	－
亜鉛含有量	mg/L	0. 05未満	－	－	0. 05未満	－	－	0. 05未満	－	－	0. 05未満	－	－
銅含有量	mg/L	0. 02未満	－	－	0. 02未満	－	－	0. 02未満	－	－	0. 02未満	－	－
溶解性鉄含有量	mg/L	0. 05未満	－	－	0. 05未満	－	－	0. 13	－	－	0. 05未満	－	－
溶解性マンガン含有量	mg/L	0. 02未満	－	－	0. 02未満	－	－	0. 02未満	－	－	0. 02未満	－	－
化学的酸素要求量	mg/L	※1未満	※1未満	※1未満	※1. 2	※1未満	※1未満	※1未満	※1未満	※1未満	※1未満	※1未満	※1未満
生物化学的酸素要求量	mg/L	※1未満	※1未満	※1未満	※1. 4	※1未満	※1未満	※1未満	※1未満	※1未満	※1未満	※1未満	※1未満
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/L	1未満	－	－	1未満	－	－	1未満	－	－	1未満	－	－
n-ヘキサン抽出物質(動植物油類)	mg/L	1未満	－	－	1未満	－	－	1未満	－	－	1未満	－	－
浮遊物質質量	mg/L	※1未満	※1未満	※1未満	※1未満	※1未満	※1	※4	※1未満	※1未満	※4. 0	※1	※1未満
大腸菌群数	個/cm ³	30未満	－	－	30未満	－	－	30未満	－	－	30未満	－	－
窒素含有量	mg/L	※3. 2	※5. 5	※4. 6	※4. 2	※3. 3	※5. 0	※5. 7	※5. 4	※4. 7	※10. 0	※12. 0	※4. 1
磷含有量	mg/L	0. 02未満	－	－	0. 02未満	－	－	0. 02未満	－	－	0. 02未満	－	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0. 002未満	－	－	0. 002未満	－	－	0. 002未満	－	－	0. 002未満	－	－
ジクロロメタン	mg/L	0. 002未満	－	－	0. 002未満	－	－	0. 002未満	－	－	0. 002未満	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 004未満	－	－	0. 004未満	－	－	0. 004未満	－	－	0. 004未満	－	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0. 0005未満	－	－	0. 0005未満	－	－	0. 0005未満	－	－	0. 0005未満	－	－
四塩化炭素	mg/L	0. 0002未満	－	－	0. 0002未満	－	－	0. 0002未満	－	－	0. 0002未満	－	－
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0. 0004未満	－	－	0. 0004未満	－	－	0. 0004未満	－	－	0. 0004未満	－	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0. 0006未満	－	－	0. 0006未満	－	－	0. 0006未満	－	－	0. 0006未満	－	－
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0. 0002未満	－	－	0. 0002未満	－	－	0. 0002未満	－	－	0. 0002未満	－	－
ベンゼン	mg/L	0. 001未満	－	－	0. 001未満	－	－	0. 001未満	－	－	0. 001未満	－	－
セレン及びその化合物	mg/L	0. 005未満	－	－	0. 005未満	－	－	0. 005未満	－	－	0. 005未満	－	－
チウラム	mg/L	0. 001未満	－	－	0. 001未満	－	－	0. 001未満	－	－	0. 001未満	－	－
シマジン	mg/L	0. 001未満	－	－	0. 001未満	－	－	0. 001未満	－	－	0. 001未満	－	－
チオベンカルブ	mg/L	0. 001未満	－	－	0. 001未満	－	－	0. 001未満	－	－	0. 001未満	－	－
ほう素及びその化合物	mg/L	0. 1	－	－	0. 3	－	－	0. 1未満	－	－	0. 4	－	－
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	4. 2	－	－	5. 6	－	－	5. 0	－	－	11	－	－
塩化物イオン	mg/L	59	51	76	100	110	130	56	75	71	73	84	87
電気伝導率	mS/m	58	58	74	69	71	75	54	63	67	71	73	73
1,4-ジオキサン	mg/L	0. 005未満	－	－	0. 005未満	－	－	0. 005未満	－	－	0. 005未満	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/L					－	－	－	0	－	－	－	－