令和７年度　第2期浸出液処理施設　放流水　水質

検査項目＼採取日	単位	R7.4.4											
水素イオン濃度	-	8.4											
シアン化合物	mg/L	0.1未満											
有機燐化合物	mg/L	0.1未満											
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005未満											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.005未満											
鉛及びその化合物	mg/L	0.05未満											
砒素及びその化合物	mg/L	0.005未満											
六価クロム化合物	mg/L	0.05未満											
ＰＣＢ	mg/L	0.0005未満											
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満											
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005未満											
フェノール類含有量	mg/L	0.05未満											
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.15未満											
クロム含有量	mg/L	0.02未満											
亜鉛含有量	mg/L	0.05未満											
銅含有量	mg/L	0.02未満											
溶解性鉄含有量	mg/L	0.06											
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.02未満											
化学的酸素要求量	mg/L	2.6											
生物化学的酸素要求量	mg/L	1未満											
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/L	1未満											
n-ヘキサン抽出物質(動植物油類)	mg/L	1未満											
浮遊物質量	mg/L	1未満											
大腸菌数	CFU/ml	1未満											
窒素含有量	mg/L	2.5											
燐含有量	mg/L	0.58											
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満											
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満											
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満											
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満											
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満											
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満											
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満											
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満											
ベンゼン	mg/L	0.001未満											
セレン及びその化合物	mg/L	0.005未満											
チウラム	mg/L	0.001未満											
シマジン	mg/L	0.001未満											
チオベンカルブ	mg/L	0.001未満											
ほう素及びその化合物	mg/L	0.2											
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	2.0											
塩化物イオン	mg/L	40											
電気伝導率	mS/m	90											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満											
ダイオキシン類試料採取日													
ダイオキシン類	pg-TEQ/L												