

# 令和7年度 第2期浸出液処理施設 放流水 水質

検査項目\採取日	単位	R7. 4. 4	R7. 5. 9	R7. 6. 13	R7. 7. 14	R7. 8. 8	R7. 9. 1	R7. 10. 17	R7. 11. 12	R7. 12. 18	R8. 1. 19	R8. 2. 26	R8. 3. 13
水素イオン濃度	-	8.4	8.0	8.1	8.3	8.4	8.3	8.4	8.6	8.5	8.4	8.4	8.4
シアン化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
有機燐化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
鉛及びその化合物	mg/L	0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満		
砒素及びその化合物	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
六価クロム化合物	mg/L	0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満		
P C B	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
フェノール類含有量	mg/L	0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満		
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.15未満			0.15未満			0.15未満			0.15未満		
クロム含有量	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
亜鉛含有量	mg/L	0.05未満			0.11			0.05未満			0.05未満		
銅含有量	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
溶解性鉄含有量	mg/L	0.06			0.05未満			0.05未満			0.05未満		
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
化学的酸素要求量	mg/L	2.6	3.5	2.8	3.8	2.7	2.5	2.9	3.8	3.4	3.9	3.5	3.1
生物化学的酸素要求量	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/L	1未満			1未満			1未満			1未満		
n-ヘキサン抽出物質(動植物油類)	mg/L	1未満			1未満			1未満			1未満		
浮遊物質	mg/L	1未満	2	1未満	1	1未満	1	2	1	1未満	2	1	1
大腸菌数	CFU/ml	1未満			1未満			1未満			1未満		
窒素含有量	mg/L	2.5	0.3	12.0	16.0	15.0	14.0	12.0	8.2	13.0	14.0	11.0	21.0
燐含有量	mg/L	0.58			0.32			0.32			0.14		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満			0.0006未満			0.0006未満			0.0006未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
セレン及びその化合物	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
チウラム	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
シマジン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
チオベンカルブ	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
ほう素及びその化合物	mg/L	0.2			0.4			0.5			0.4		
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	2.0			5.6			2.8			6.1		
塩化物イオン	mg/L	40	33	38	45	50	53	51	51	48	50	50	44
電気伝導率	mS/m	90	74	72	75	47	78	76	79	84	87	82	82
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
ダイオキシン類試料採取日									R7. 11. 12				
ダイオキシン類	pg-TEQ/L								0.042				