

平成31年度 第1回 富里市消防委員会会議結果

1 開催日時 平成31年4月10日（水）14時30分から15時00分

2 会 場 消防庁舎3階小会議室

3 出席者

(1) 消防委員7名

委員長	野口 文夫	副委員長	篠塚 清春
委員	秋葉 政則	委員	大澤 弘
委員	津田 輝男	委員	戸村 恭子
委員	大木 隆義		

(2) 執行部及び事務局7名

伊藤消防長，榊原消防次長兼消防総務課長，小川予防課長，日色署長  
小川主査補（警防担当），（事務局）中村課長補佐，澤田副主査

4 会 議

(1) 開 会 14：30 会議進行 中村課長補佐

(2) あいさつ

野口消防委員長  
伊藤消防長

(3) 議 題

① 平成31年度事業計画について

事務局より年間事業計画を資料に基づき説明し承認を得た。

【質疑等なし】

(4) 諸般の報告

・平成31年度消防本部人事異動報告

事務局より資料に基づき，人事異動の報告をした。

・平成31年度主要事業の概要について

事務局より資料に基づき，主要事業の概要を説明した。

【質疑等】

質 問： カーボンマネジメント事業ですが，どのくらいの補助が出るの  
ですか。

回 答： 国からの補助ですが，補助対象経費の2分の1の補助となり，約3,900万円の補助を受けられる見込みとなっております，その他は一般財源で支出する予定でございます。

質 問： この事業では，以前から改修予定であった庁舎屋根の防水工事は含まれていないのか。

回 答： 空調と照明の改修工事のみとなっておりますので，防水工事は含まれておりません。防水工事に関しまして，設計は完了しておりますので，今後も改修に向け，予算要求を引き続き行っていきたいと思います。また，空調に関しましては，現在の方式の中央熱源方式から個別空調方式へと転換し，燃料も灯油から電気に変わります。室外機に関しては，屋上と地上に設置する予定でございます。

質 問： キュービクルについて，外観からでも腐食しているのが見受けられる。現在のままだと，業務に支障が出てしまわれるのではないかと危惧している。防災拠点としての機能を維持するためにも防食処理等，なんらかの対応が必要と感ずるので配慮してほしい。

回 答： 委員ご指摘のとおり，キュービクルに関しまして，早急に対応できるように検討してまいります。

(5) その他

【質疑等なし】

5 閉 会 15時00分

( 傍聴者 0人 )